

**ИНФОРМАЦИЯ
О ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ ПОДАЧИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА
РЕСУРСΟΣНАБЖЕЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ
ПЛАНОВЫХ ИЛИ ВНЕПЛАНОВЫХ (АВАРИЙНЫХ) РАБОТ
(с июля 2017 г.)**

Наименование РСО	Документ	Причина отключения, период, содержание уведомления	Отключенные дома
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №57 от 24.07.2017	Ремонтные работы на подающем трубопроводе Ду 700 мм по адресу: ул. Маршала Захарова д. 60 с 10-00 24.07.2017 до 6-00 25.07.2017; Отключение ГВС	Дома в кварталах 7, 9
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 24/1 от 25.07.2017	Ремонтные работы на ЦТП по адресу: ул. Р. Зорге д. 5 с 10-00 25.07.2017 до окончания работ ГВС осуществляется с подающего трубопровода без циркуляции	Ул. Рихарда Зорге д. 3 Петергофское ш д 21/3
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №1127 от 28.07.2017	Ремонтные работы по дефектам Ленинский пр. д. 92/1 ГВС, подземка, Ду 150 мм с 19-00 28.07.2017 по 15-00 29.07.2017 отключено ГВС	Ленинский пр-т д 92/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1153 от 30.07.2017	Ремонтные работы Ленинский пр-кт, д. 69/1, подземка, обратный трубопровод ГВС (рециркуляция) Ду 100 мм с 18-50 30.07.2017 до окончания работ прекращена циркуляция теплоносителя	Ленинский пр. д. 69/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 67 от 03.08.2017	Ремонтные работы на обратном трубопроводе Ду 1000 по адресу Маршала Жукова д 25 к 2 прекращена циркуляция теплоносителя 04.08.17 с 00-00 до 06-00 06.08.17	Дома кварталов 4,6,7,9,10,10а,10б,11,13,19
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №70 от 08.08.2017	Гидравлические испытания тепловых сетей приморской т/м от ТЭЦ-15 на прочность и плотность подающего трубопровода на максимальное давление с 10-00 08.08.17 ориентировочно до 24-00 08.08.2017 Отключение ГВС	Дома в кварталах 1,4,6,7,9,10,10А,10Б,11, 13,19
АО	Уведомление №	Ремонтные работы по адресу:	Маршала Казакова д 28/1

«Теплосеть СПб.»	1234 от 12.08.2017	маршала Казакова д. 25/1 – 33/3 линия ГВС подземка Ду 125 мм 12.08.17 с 11-30 до 19-30 Отключение ГВС	
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №76 от 15.08.2017	Ремонтные работы на подающем трубопроводе Ду 800 по адресу: ул. Маршала Захарова д. 60, прекращена циркуляция теплоносителя с 12-25 до 16.08.2017	Дома кварталов 6,7,9,10,1,А,10Б,11
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 79 от 22.08.2017	Ремонтные работы на подающем трубопроводе Ду 800 по адресу: ул. Маршала Захарова д 60, прекращена циркуляция теплоносителя , горячее водоснабжение по обратному трубопроводу С 10-30 22.08.2017 до 18-30 22.08.2017 (окончено 17-55)	Дома кварталов 6, 7, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 13, 19
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №1361 от 31.08.2017	Ремонтные работы прямой трубопровод ДУ 3000 Маршала Захарова 32 ЦТП Ак-18 отключено горячее водоснабжение с 12-15 31.08.2017 по 01-15 01.09.2017 (окончено 31.08.2017 21-50)	Дома кв. 13 Ленинский 75/2, 79/1, Маршала Захарова д 30/1, Брестский 9, Кузнецова 20
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №1379 от 01.09.2017	Ремонтные работы на обратном трубопроводе ГВС Ду 50 с 11-20 01.09.2017 до окончания работ отключен обратный трубопровод (рециркуляция ГВС) окончено 01.09.17 в 16-35	Ленинский 97/3, М.Жукова 43/1, М.Захарова 56
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 89 от 11.09.2017	Ремонтные работы на подающем трубопроводе Ду 800 по адресу: ул. Маршала Захарова д 62 и Ду 700 по адресуб Маршала Захарова, д 50 к. 1, прекращена циркуляция теплоносителя, горячее водоснабжение по обратному трубопроводу с 10-00 11.09.2017 до 10-00 13.09.2017	Десантников 12/1, Котина 6/1, 8/1, Маршала Казакова д 38/1, Ленинский 97/3, 93/2, 78/2, 79/1, Десантников 22, Маршала Жукова 43/1, Маршала Захарова д 46, 56, 60, 37/2, 29/2, 25/1, 27/1, 27/2, 29/1, 29/3 Петергофское 1/1, 3/6, 3/4, 33/1, 35/1, 35/2, 3/5, 5/1, 5/2, 7/1, 13/2, 15/2, 11/21, 17/2, 15, 17/1, 19/1 Рихарда Зорге д. 3, Десантников 32/2, 32/3, 34, 24, Кузнецова 23/1, 25/1, 26/1, 20, Доблести 24/1, 17, 21 Брестский 9
АО «Теплосеть	Уведомление № 1478 от	Ремонтные работы на подающем трубопроводе,	

СПб.»	11.09.2017	подземка Ду 1000 Маршала Жукова 31/1 с 18-30 11.09.2017 до окончания работ от ЦТП Маршала Жукова 31/1 в домах квартала 4 подача горячей воды включена с обратного трубопровода по трубопроводу ГВС, окончено 15.09.17 в 6-31	
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1490 от 13.09.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Захарова 22/1 – АК/2 прямой трубопровод ГВС, подземка, Ду 1000 с 07-30 13.09.2017 до 19-30 13.09.2017 отключено горячее водоснабжение	М.Захарова 22/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1512 от 15.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Ленинский 92/1 АК-18 прямой трубопровод, подземка, Ду 125 с 20-00 15.09.2017 до 8-00 16.09.2017 отключено ГВС	Ленинский 92/1
АО «Теплосеть СПб.» Служба по обслуживанию ЦТП	Уведомление № 13 от 15.09.2017	Чистка фильтров ГВС на ЦТП ул. Десантников д. 12 к. 2 Отключение ГВС	Десантников 12 к. 1 Котина дб, д. 8 Маршала Казакова д 38
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1156 от 21.09.2017	Ремонтные работы по адресу: ул. Маршала Захарова д 22 к. 1, прямой трубопровод ГВС, подземка, Ду 80 мм, отключено ГВС , окончено в 16-30 21.09.2017	Маршала Захарова д 22 к 1
АО «Теплосеть СПб.» Служба по обслуживанию ЦТП	Уведомление № 35 от 25.09.2017	Чистка фильтров ГВС на ЦТП ул. Десантников д. 12 к. 2 Отключение ГВС с 10-30 до11-30	Десантников 12 к. 1 Котина дб, д. 8 Маршала Казакова д 38
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1181 от 25.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Маршала Жукова д 33 к. 1 на подающем трубопроводе ГВС, подвал, ду 125 мм, отключено ГВС с 12-30 до 18-50	М.Казакова д 28/1 М.Жукова д 33/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1587 от 26.09.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова д 22/2, на обратном трубопроводе ГВС, подземка, ДУ 100 мм, отключено ГВС с 11-00 до 19	М.Казакова д 22/1, 22/2,

АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1586 от 26.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Маршала Жукова д 33 к. 1 на подающем трубопроводе ГВС, подвал, ду 125 мм, отключено ГВС с 9-40 до 15- 40	М.Казакова д 28/1 М.Жукова д 33/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1597 от 27.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Ленинский пр. д. 79/2 трубопровод ГВС, подземка, Ду 100 мм отключено ГВС с 10-30 до 18-30	Ленинский 75/2, пр. Кузнецова д 20
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1623 от 29.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Ленинский пр. 79/2 подающий трубопровод ГВС, подземка, Ду-100 с 10-30 до 21-30 отключено ГВС	Брестский б-р д 9
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1630 от 29.09.2017	Ремонтные работы по адресу: Кузнецова 26 пар 4, 2 подвал подающий трубопровод, подача ГВС с обратного трубопровода	Кузнецова, д 26/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1660 от 04.10.2017	Ремонтные работы по адресу: Кузнецова 17/1 подающий трубопровод подземка ДУ 100 мм, отключено ГВС с 14- 45 до 22-45	Кузнецова д 17 к 1 с 1-й по 5-ю парадные
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1163 от 05.10.2017	Ремонтные работы по адресу: Маршала Захарова д 62 подающий трубопровод Ду 250 мм, отключено отопление с 10-30 до 23-30	Ленинский 97/3, М.Жукова 43/1, М.Захарова 60, 56
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1694 от 13.10.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова д 28/3 обратный трубопровод СО, подземка, Ду 300 отключено отопление с 11-15 до 6-00 14.10.17	М.Жукова д 37/1, 37/3, Ленинский 100/2, 92/1, 96/3, 96/2, 92/3 Котина 7/1,
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1706 от 15.10.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова д 22/2 АК-15, АК- 14 обратный трубопровод подземка Ду 150 мм с 11-20 до 16-40 отключено ЦО	М.Казакова д 22/1, 24/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1767 от 26.10.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова д 22/2 АК-14, подающий трубопровод ГВС, Ду 133 мм., отключено ГВС с 10-30 до 18-30	М.Казакова д 24/1, 22/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1773 от 29.10.2017	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова д 22/2 АК-14, подающий трубопровод ГВС, Ду 133 мм., отключено ГВС с 10-15 до 18-15	М.Казакова д 24/1, 22/1
АО	Уведомление №	Ремонтные работы по замене	М.Казакова 22/1, 22/2,

«Теплосеть СПб.» Служба по обслуживанию ЦТП	49 от 30.10.2017	дефектной задвижки на обратном трубопроводе первого контура (Ду 500) отключено ГВС и ЦО с 9-00 31.10.17 до 19-25	24/1, 28/3, Котина 7/1, М.Жукова 37/1, 37/2, 37/2, Ленинский 92/1, 92/3, 96/2, 96/3, 100/2
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1813 от 01.11.2017	Ремонтные работы М.Казакова 22/1 АК 16 подающий трубопровод подземка Ду 70, отключено ГВС	М.Казакова 22/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 101 от 02.11..2017	Ремонтные работы на НПС «Дачное» снижены параметры теплоносителя с 11-00 до 15-20	Во всех квартала Юго-Запада
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1818 от 02.11.2017	Ремонтные работы по адресу: ул. Рихарда Зорге д.5, обратный трубопровод, АК-2, Ду 150 мм с11-30 до 20-30 отключено ГВС и ЦО	Петергофское ш 21/3
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление № 1822 от 03.11.2017	Ремонтные работы по адресу: ул. Маршала Захарова, д 60 на подающем трубопроводе, подземка, Ду-700 мм с 04-15 прекращена циркуляция и отключено ЦО	Дома в кварталах 6, 7, 9, 10, 10б, 10а, 11, 13, 19