

**ИНФОРМАЦИЯ  
О ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ ПОДАЧИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
В МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА  
РЕСУРСΟΣНАБЖЕЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  
ПЛАНОВЫХ ИЛИ ВНЕПЛАНОВЫХ (АВАРИЙНЫХ) РАБОТ  
2019 г.**

Наименование РСО	Документ	Причина отключения, период, содержание уведомления	Отключенные дома
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №1 от 02.01.2019	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова, 22/1 обратный трубопровод ГВС, подземка, Ду-70 мм, с 10-30 02.01.2019 до 18-15 02.01.2019 прекращена циркуляция, ГВС не отключено	М.Казакова д 22/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №3 от 02.01.2019	Ремонтные работы по адресу: М.Казакова, 22/1 обратный трубопровод ГВС, подземка, Ду-70 мм, с 14-45 02.01.2019 до 18-15 02.01.2019 прекращена циркуляция, ГВС и ЦО сохраняется	М.Казакова д 24/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №42 от 11.01.2019	Ремонтные работы по адресу: Ленинский 92/3-13 пар прямой трубопровод ГВС, подвал, с 12-45 11.01.2019 до 15-10 11.01.2019 отключено ГВС	Ленинский 92/3 (с 10-й по 13-ю пар.), Котина 7/1
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №2 от 18.01.2019	В связи с определением Дефекта на подающем Трубопроводе по адресу Десантников 28/2 подача СО и ГВС будет осуществляться на пониженных параметрах с обратного трубопровода 1 контура.	Десантников д24,32/2,34.
АО «Теплосеть СПб.»	Уведомление №75 От 21.01.2019	Ремонтные работы по адресу: М.Жукова 31/1 подающий трубопровод, подземка Ду-150мм, с 11-35 23.01.19 до 19-35 23.01.19 прекращена циркуляция ЦО Обратный трубопровод под давлением. Подача ГВС сохранена.	М.Казакова д22/2,22/1,24/1.

АО «Теплосеть СПБ»	Уведомление №96 от 24.01.2019	Ремонтные работы по адресу: М.Захарова 50/1-АК- 16 Прямой трубопровод ГВС ДУ-100мм с 06-00 24.01.19г до 14- 00 24.01.19г отключено ГВС. Отопление не отключается.	М.Захарова 46, Десантников 22.
АО «Теплосеть СПБ»	Уведомление №10 3 от 29.01.19г	Ремонтные работы по адресу: Лен.п-т 96/2АК-7-8 подающий трубопровод СО, подземка, Ду- 300мм с 12-00 29.01.19 до 01- 00 30.01.19г будет прекращена циркуляция на системе отопления. Подача ГВС сохраняется. Обратный трубопровод СО остается под давлением.	Ленинский 96/3, 96/2, 92/1, 100/2
АО «Теплосеть СПБ»	Уведомление №11 7 от 30.01.19.	Ремонтные работы по адресу: Ленинский 96/1АК- 8 Прямой трубопровод ГВС, подземка, Ду -200мм с 15-10 30.01.19 до 23- 10 30.01.19. Будет отключено ГВС. Отопление не отключается.	Лен. 96/3, 96/2, 92/1, 100/2 2