

От 10.07.18 Исх. № 1852

Техническому директору  
ООО «Строитель»  
Г-же Кукушкиной З.Д.

ООО «Энергомонтаж», производящее техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии на основании Договора № 12120 от 29.12.2017, информирует Вас о проблемах на двух УУТЭ, установленных на отопление, по адресу: СПб, пр. Маршала Жукова, д. 37 корп. 3.

Приборы, установленные на данных узлах учета, на протяжении отопительного сезона 2017/2018г. работали не стабильно, в связи с чем ООО «Энергомонтаж» демонтировало оборудование для проведения внеплановой диагностики и поверки. Преобразователи расхода, входящие в состав данных узлов учета тепловой энергии по результатам диагностики требуют ремонта на заводе изготовителе. Учитывая тот факт, что завод изготовитель прекратил поддержку (ремонт) данного оборудования (выпущенного более 12 лет назад) в связи с отсутствием комплектующих (исх. № 1674/14 от 12.12.2014г. ЗАО «Взлет»), необходима реконструкция узлов учета тепловой до начала отопительного периода 2018/2019г.

Просим срочно принять решение о проведении реконструкции УУТЭ.

- Приложения: 1. Исх. № 1674/14 от 12.12.2014г. ЗАО «Взлет»  
2. Коммерческое предложение  
3. Акт технического состояния - 2шт.

С уважением,  
главный инженер



Е.А. Ляшнев

Исп. Михайлова Ирина тел. 320-98-28(38), доб.1427

**Е X P R O F E S S O - С О З Н А Н И Е М Д Е Л А**

Платежные реквизиты: ООО «Энергомонтаж»  
ИНН 7816093210; КПП 780401001; ОГРН 1027808011054; ОКПО 39488064  
Банк ПАО «Энергомашбанк» г. Санкт-Петербург  
Р/с 40702810200000006893; К/с 30101810700000000754; БИК 044030754  
Юридический адрес: 195221, г. СПб., ул. Ключевая, д.30, литер А, пом. 2 (6-Н), 5 (6-Н)  
Фактический адрес: 190020, г. СПб., наб. Обводного кан., д. 150, корп. 1, лит. А



Россия, 190020,  
г. Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, д. 150,  
корп. 1, лит. А



Т/факс: (812) 320 98 28; 320 98 38

E-mail: